

○学校施設の耐震化への取組状況について

学校施設の耐震化については、施設の状態や財政の状況を勘案しながら、計画的に取り組んでいく予定です。

棟の名称	建築年	構造	階数	耐震診断	Is値	耐震化予定	対応方針
本館	令和5年	RC造	4階建				新区分のため対象外
西館	昭和61年	RC造	3階建				新区分のため対象外
別館	平成30年	S造	2階建				新区分のため対象外
調理・製菓・総合実習棟	平成21年	S造	2階建				新区分のため対象外
製菓実習棟	平成26年	S造	1階建				新区分のため対象外
生石ホール	平成9年	RC造	2階建				新区分のため対象外
創生館	平成24年	S造	2階建				新区分のため対象外
60周年記念館	昭和59年	RC造	4階建				新区分のため対象外
70周年記念館	昭和61年	S造	2階建				新区分のため対象外
80周年記念館	平成12年	木造	2階建				新区分のため対象外
90周年記念館	平成25年	木造	2階建				新区分のため対象外
自律館	平成24年	S造	2階建				新区分のため対象外
白土寮	平成11年	軽量鉄骨造	2階建				新区分のため対象外
陶芸教室	平成18年	木造	1階建				新区分のため対象外
ビリヤード実習場	平成18年	木造	1階建				新区分のため対象外
亀岡実習室	平成22年	軽量鉄骨造	1階建				新区分のため対象外
レスリング道場	平成27年	木造	1階建				新区分のため対象外
実践実習室(カフェ)	令和1年	木造	1階建				新区分のため対象外
自律館	平成24年	S造	2階建				新区分のため対象外
白土寮	平成11年	軽量鉄骨造	2階建				新区分のため対象外
調理・製菓 別棟(Ⅰ)	平成21年	軽量鉄骨造	1階建				新区分のため対象外
調理・製菓 別棟(Ⅱ)	平成23年	軽量鉄骨造	1階建				新区分のため対象外
北館(東側)	昭和47年	RC造	3階建	実施済	0.45	検討中	耐震改築
北館(西側)	昭和52年	RC造	3階建	実施済	0.37	検討中	耐震改築
I館	昭和54年	S造	2階建	検討中		検討中	検討中